


Форма 2.8. Информация об основных
потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых
организацией и их соответствии установленным требованиям

1)_Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)	0,39
2)_Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	20 ограничений менее 24 часов (305,5 часа)
3)_Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды	0
4)_Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	
а)_мутность	7 235
б)_цветность	6 606
в)_хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	2 605
г)_общие колиформные бактерии	7 366
д)_термотолерантные колиформные бактерии	7 366
5)_Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	
а)_мутность	78
б)_цветность	4
в)_хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	нет
г)_общие колиформные бактерии	272
д)_термотолерантные колиформные бактерии	178
6)_Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	12,8
7)_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	23

Директор



С.В. Пыхтин