

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям

1)_Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)	аварий - 0 засоров - 7,36
2)_Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	
а) взвешенные вещества	494
б) БПК5	494
в) аммоний-ион	494
г) нитрит-анион	494
д) фосфаты (по Р)	494
е) нефтепродукты	72
ж) микробиология	190
3)_Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	
а) взвешенные вещества	50
б) БПК5	57
в) аммоний-ион	142
г) нитрит-анион	117
д) фосфаты (по Р)	44
е) нефтепродукты	12
ж) микробиология	165
б)_Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	12,8
7)_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	25

Директор



С.В. Пыхтин