

Форма 2.8. Информация об основных
потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых
организацией и их соответствии установленным требованиям

1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)	0,414
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	11 ограничений менее 24 часов (96,5 часов)
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды	0
4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	7 857
а) мутность	7 857
б) цветность	7 857
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	1 738
г) общие колиформные бактерии	7 805
д) термотолерантные колиформные бактерии	7 805
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	297
а) мутность	70
б) цветность	14
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	1
г) общие колиформные бактерии	227
д) термотолерантные колиформные бактерии	151
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	30
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	23

Директор



С.В. Пыхтин